



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 15 juillet 2026

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE SAINT LYE

Mairie

10180 SAINT LYE

COPE SAINT LYE-PAYNS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00115243	
Unité de gestion		0095	COPE SAINT LYE-PAYNS
Installation	UDI	000247	SAINT LYE-PAYNS RESEAU
Point de surveillance	P	0000000476	SAINT LYE RESEAU
Localisation exacte	EVIER HOTEL DE VILLE		
Commune	SAINT-LYE		

Prélevé le : mardi 07 juillet 2026 à 11h36

par : GILDAS CHATEIGNER

Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00115243)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.

Pour la Directrice de la Délégation Territoriale de l'Aube par intérim,
L'ingénieure du génie sanitaire,

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse terrain			CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		
Aspect (qualitatif)			normal	X	
Couleur (qualitatif)			normal	X	
Saveur (qualitatif)			normal	X	
Analyse terrain			CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
Température de l'eau			20,7	°C	
Analyse terrain			EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
pH			7,4	unité pH	
Analyse terrain			RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION		
Chlore libre			0,21	mg(Cl2)/L	
Chlore total			0,24	mg(Cl2)/L	

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00115342

Référence laboratoire : 26M059130-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	21,0	°f				
Titre hydrotimétrique	24,5	°f				
MINERALISATION						
Calcium	92	mg/L				
Chlorures	15	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	500	µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	3,2	mg(Mg)/L				
Sulfates	16	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,9	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	0,05	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,37	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	19	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0,00

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00115342

Référence laboratoire : 26M059130-001

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0,00

Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/(100mL)

0,00